

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 300012, г. Тула ул. Мира 25 тел. (84872) 37-38-64, (84872) 37-34-31. cgig@fbuz71.ru
Почтовый адрес: 300045, г. Тула ул. Оборонная д.114

Реквизиты: ОГРН 1057100793331 ИНН/КПП 7106064800/710601001

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации
RA.RU.511604
от 15.03.2016г.

Руководитель ИЛЦ

(технический руководитель ИЛЦ)



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Тульской области»

В.В.Болдырева

Г.А.Хрусталева

м.п. « 15 » 09 2020 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 19881 от 15 сентября 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ТОЗ-Энерго", ИНН 7107109050

2. Юридический адрес: г.Тула, ул.Советская, д.1а, пом.419

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "ТОЗ-Энерго" ИНН 7107109050, г.Тула, ул.Марата, 476, горячая

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 10.09.2020 14:30

Ф.И.О., должность: Никитина Н.А., инженер-химик

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.09.2020 15:10

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-12 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, акт отбора от 10.09.2020

Заявление(заявка) № 260-2019/Т-Р

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества")



8. Код образца (пробы): МБ.СХ.20.19881

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	8901179	1639/10-3 от 28.05.2019	27.05.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 10.09.2020 15:40 Лабораторный номер 19881 - 1450 испытания проведены по адресу :г. Тула, ул. Оборонная д.114 дата начала испытаний 10.09.2020 15:50 дата выдачи результата 14.09.2020 11:22					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.1
2	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04, ФР.1.31.2007.03807
3	Мутность	мг/дм ³	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016, п. 6
заведующая лабораторией  Петрова С. Н.					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 10.09.2020 15:20 Лабораторный номер 19881 - 10992 испытания проведены по адресу :г. Тула, ул. Оборонная д.114 дата начала испытаний 10.09.2020 15:40 дата выдачи результата 11.09.2020 14:31					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018 –2001 п.5.3.1, п.8.1
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018 –2001 п.5.4.1, п.5.6.1, п.5.7, п.5.9, п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018 –2001 п.5.4.1, п.5.6.1, п.5.7, п.5.9, п.8.2
Зав.лабораторией, врач-бактериолог  Дорофеева О. В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Чурикова И. Е., фельдшер-лаборант