

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 300012, г. Тула ул. Мира 25 тел. (84872) 37-38-64, (84872) 37-34-31. cgig@fbuz71.ru
Почтовый адрес: 300045, г. Тула ул. Оборонная д.114
Реквизиты: ОГРН 1057100793331 ИНН/КПП 7106064800/710601001

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации
RA.RU.511604
от 15.03.2016г.

Руководитель ИЛЦ

И.О. (технический руководитель ИЛЦ)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Тульской области»



В.В.Болдырева

Г.А.Хрусталева
Г.А.Хрусталева

м.п. « 08 » 06 2021 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 17019 от 8 июня 2021 г.**



1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ТОЗ-Энерго", ИНН 7107109050
2. Юридический адрес: г.Тула, ул.Советская, д.1а, пом.419
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: ООО "ТОЗ-Энерго" ИНН 7107109050, г.Тула, ул.Марата, 47б, горячая вода в котельной
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 03.06.2021 12:40
Ф.И.О., должность: Никитина Н.А., инженер 1 категории ЦЭ и ОСВ и К
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.06.2021 14:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-12 " Вода. Общие требования к отбору проб"
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 769/2020Т-Р от 31.12.2020г.
акт отбора 03.06.2021
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
табл. 3.1, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): МБ.СХ.21.17019

9. Средства измерений:


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	911	3177/10-3 от 07.08.2020	06.08.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 03.06.2021 14:30 Лабораторный номер 17019 - 683 испытания проведены по адресу :г. Тула, ул. Оборонная д.114 дата начала испытаний 03.06.2021 14:45 дата выдачи результата 04.06.2021 10:37					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.1
2	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04, ФР.1.31.2007.03807
3	Мутность	мг/л	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016, п. 6
и.о. заведующая лабораторией  Петрова С. Н.					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 03.06.2021 14:10 Лабораторный номер 17019 - 6066 испытания проведены по адресу :г. Тула, ул. Оборонная д.114 дата начала испытаний 03.06.2021 14:30 дата выдачи результата 07.06.2021 09:24					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	11	не более 50	МУК 4.2.1018 -2001 п.5.3.1, п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018 -2001 п.5.4.1, п.5.6.1, п.5.7, п.5.9, п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018 -2001 п.5.4.1, п.5.6.1, п.5.7, п.5.9, п.8.2
Зав.лабораторией, врач-бактериолог  Дорофеева О. В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Чурикова И. Е., фельдшер-лаборант