

Утверждаю:
Заместитель генерального директора
главный инженер
С.В. Романов



« 10 / 10 » 2022 год

**Температурный график 95-70°C
котельная пос. Рассвет**

Температура наружного воздуха, °C	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °C	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °C
+10	70	59
+9	70	59
+8	70	59,3
+7	70	59
+6	70	58,7
+5	70	58,4
+4	70	58,1
+3	70	57,8
+2	70	57,6
+1	70	57,3
0	70	57
-1	70	56,8
-2	70	56,5
-3	70	56,2
-4	70	56
-5	70	55,7
-6	70	55,5
-7	70	55,2
-8	70	54,9
-9	70	54,7
-10	70	54,4
-11	71,4	55,3
-12	73	56,3
-13	74,5	57,3
-14	76	58,2
-15	77,5	59,2
-16	79	60,1
-17	80,5	61
-18	82	62
-19	83,4	62,9
-20	84,9	63,8
-21	86,4	64,7
-22	87,8	65,6
-23	89,3	66,5
-24	90,7	67,4
-25	92,1	68,3
-26	93,6	69,1
-27	95	70