

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Главный инженер ООО «ТОЗ-Энерго»
С.В. Романов



Температура сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе при расчётной температуре наружного воздуха -27°С и температурном графике 95-70 °С (паровая котельная)

t° С н.в. температура наружного воздуха	t1° С температура в подающем трубопроводе	t2° С температура в обратном трубопроводе	t° С н.в. температура наружного воздуха	t1° С температура в подающем трубопроводе	t2° С температура в обратном трубопроводе
+ 10	35	32	- 9	68	52
+ 9	36	33	- 10	69	52
+ 8	37	34	- 11	71	59
+ 7	38	35	- 12	73	55
+ 6	40	36	- 13	75	56
+ 5	42	38	- 14	77	58
+ 4	45	39	- 15	79	59
+ 3	51	40	- 16	80	60
+ 2	52	41	- 17	81	60
+ 1	52	42	- 18	82	61
0	52	42	- 19	83	62
- 1	53	44	- 20	84	63
- 2	55	45	- 21	85	64
- 3	56	46	- 22	87	65
- 4	58	47	- 23	89	66
- 5	59	48	- 24	90	67
- 6	61	49	- 25	92	68
- 7	63	50	- 26	94	69
- 8	65	51	- 27	95	70